

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Каменск-Уральский и
Каменском районе
адрес: 623418, Свердловская область, г.
Каменск-Уральский, проспект Победы,
дом 97
тел. (34329)34-03-84, Е-
mail: mail_13@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

Муниципальное бюджетное учреждение
общеобразовательная школа-интернат
"Общеобразовательная школа-интернат №27
основного общего образования"
Свердловская область, г. Каменск-Уральский,
Калинина ул., 67

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений санитарных правил

от 04.09.2012

№ 36/2012-62

При проведении проверки с 16.08.2012 по 04.09.2012
в отношении

Муниципальное бюджетное учреждение общеобразовательная школа-интернат "Общеобразовательная школа-интернат №27 основного общего образования", ОГРН 1026600934975, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Калинина ул., 67

1. АКТ проверки Территориальным отделом Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в г. Каменске-
Уральском и Каменском районе, юридического лица от
04.09.2012г.,

рассмотрении представленных документов:

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей на основании п.2 ст.50 Федерального закона от 30.03.1999 г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

предписываю:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1.	Проводить визуальный контроль специально уполномоченным должностным лицам (работникам) организации за выполнением санитарно - противозидемических (профилактических) мероприятий, соблюдением санитарных правил, разработку и реализацию мер, направленных на устранение выявленных нарушений.	1.1.1058-01	2.4.	10.08.2013 и далее постоянно
2.	Туалеты в учебном корпусе привести в соответствии с санитарными требованиями, оборудовать кабинками с дверями, установить унитазы на пол (без подиума). На каждом этаже разместить туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинками с дверями. Количество санитарных приборов определяется из расчета: 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек: 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник на 30 мальчиков. Площадь санитарных узлов для мальчиков и девочек следует принимать из расчета не менее 0,1 м2 на одного обучающегося. Для персонала выделяется отдельный санузел из расчета 1 унитаз на 20 человек. В санитарных узлах установить педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами	2.4.2.2821-10	4.25.	10.08.2013 и далее постоянно

	разместить электрополотенце или приспособление для бумажного полотенца. Санитарно-техническое оборудование содержать исправным, без сколов, трещин и других дефектов. Для ранее построенных зданий общеобразовательных учреждений оборудовать кабины личной гигиены в туалетных комнатах. Их оборудовать биде или поддоном с гибким шлангом, с подводкой холодной и горячей воды.			
3.	Привести полы в учебных помещениях и кабинетах и рекреациях в соответствии с требованиями дощатые, паркетные, плиточное покрытие или линолеум. Полы туалетных и умывальных комнат выстлать керамической плиткой. Полы во всех содержать быть без щелей, дефектов и механических повреждений.		4.29.	10.08.2013 и далее постоянно
4.	Обеспечить условия предупреждающие возникновение и распространение массовой инфекционной заболеваемости среди учащихся образовательного учреждения, провести замену старых, плотно незакрывающихся оконных рам в учебных помещениях, в спортзале, в коридорах, в столовой, в интернате.	3.1/3.2.1379-03	6.0.	10.08.2013 и далее постоянно

Информацию о выполнении предписания представить в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский и
Каменском районе

В указанные сроки

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить
следующую документированную информацию:

1. Информацию (письмо) по выполнению предписания.

2. Иную документированную информацию, подтверждающую факт исполнения данного предписания

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
Муниципальное бюджетное учреждение общеобразовательная школа-интернат "Общеобразовательная школа-интернат №27 основного общего образования"

должность, ФИО лица, на которого возлагается ответственность

главный специалист-эксперт
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской
области в городе Каменск-Уральский и
Каменском районе

должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор



Шемякина Алла Рудольфовна
ФИО

Предписание получил:

должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно произошло вручение предписания