

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Каменска – Уральского, Каменского городского округа

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

623400 г. Каменск-Уральский, ул. Прокопьева, 8

(наименование органа государственного пожарного надзора)

телефоны доверия: ОНД 8 (3439) 34-05-35; ГУ МЧС России по СО 8 (343) 262-99-99;

УРЦ МЧС России: (343) 261-99-99; МЧС России: (495) 449-99-99;

Предписания № 39 / 1 / 2

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Директору Муниципального бюджетного учреждения общеобразовательная

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
школа-интернат «Общеобразовательная школа-интернат № 27 основного общего образования»

индивидуального предпринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Ченцову Евгению Николаевичу

во исполнение распоряжения № 39 от 13 мая 2013 года начальника ОНД г.Каменска-Уральского
Каменского городского округа Главного Управления МЧС России по Свердловской области по
полковника внутренней службы Бузагина Артемия Николаевича, ст. 6 Федерального закона от 1
декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период «28» мая 2013 г. с 15 час. 00 ми
до 16 час. 00 мин.; «14» июня 2013 г. с 12 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. проведена проверка и
спектором отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности города Каменск
Уральского, Каменского городского округа Главного Управления МЧС России по Свердловской
области Федотовских Ольгой Викторовной территории, зданий, помещений, расположенных по
адресу: Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Калинина, 67

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)
по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Ченцовым Евгением Николаевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо
устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писания	Вид нарушения обязательных тре- бований пожарной безопасности с указанием конкретного места вы- явленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наиме- нование нормативного правового акта Рос- сийской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требо- вания которого (ых) нарушены	Срок устра- нения нару- шения обяза- тельных тре- бований по- жарной безо- пасности	Отмет- (подпи- сано о выпол- нении (укла- дывается только полное)
1	2	3	4	5
1	В помещении насосной стан- ции отсутствует схема обяза- нки насосов. На насосах- повысителях не указано их назначение.	Руководитель организации обеспечивает помеще- ния насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов. На каждой задвижке и пожарном насосе-повысителе должна быть табличка с информацией о защи- щаемых помещениях, типе и количестве пожар- ных оросителей. ППР в РФ пункт 58	01.03.2014г.	
2	В шкафах у пожарных кранов отсутствуют (демонтированы) пусковые кнопки для дистан- ционного пуска пожарных на- сосных установок.	Руководитель организации обеспечивает ис- правное состояние систем и средств противопо- жарной защиты объекта (автоматических устано- вок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы опове- щения людей о пожаре, средств пожарной сигна- лизации, систем противопожарного водоснаб- жения, противопожарных дверей, противопожар- ных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки рабо-	01.03.2014г.	

		тоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. ППР в РФ пункт 61 При дистанционном пуске пожарных насосных установок пусковые кнопки следует устанавливать в шкафах у пожарных кранов. При автоматическом и дистанционном включении пожарных насосов необходимо одновременно подать сигнал (световой и звуковой) в помещение пожарного поста или другое помещение с круглосуточным пребыванием обслуживающего персонала. СНиП 2.04.01-85* п.1 2.22		
3	В процессе эксплуатации не обеспечено содержание здания и работоспособность средств его противопожарной защиты в соответствии с требованиями проектной и технической документации на них. Допускается изменения конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке. При проведении ремонтных работ допускается применение конструкций и материалов, не отвечающих требованиям действующих норм. Если разрешение на строительство здания получено при условии, что число людей в здании или в любой его части или пожарная нагрузка ограничены, внутри здания в заметных местах должны быть расположены извещения об этих ограничениях, а администрация здания должна разработать специальные организационные мероприятия по предотвращению пожара и эвакуации людей при пожаре. (Проект не предоставлен).	ФЗ- 123 статья 4 Техническое регулирование в области пожарной безопасности. В процессе эксплуатации следует: обеспечить содержание здания и работоспособность средств его противопожарной защиты в соответствии с требованиями проектной и технической документации на них; не допускать изменений конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке; при проведении ремонтных работ не допускать применения конструкций и материалов, не отвечающих требованиям действующих норм. Если разрешение на строительство здания получено при условии, что число людей в здании или в любой его части или пожарная нагрузка ограничены, внутри здания в заметных местах должны быть расположены извещения об этих ограничениях, а администрация здания должна разработать специальные организационные мероприятия по предотвращению пожара и эвакуации людей при пожаре. СНиП 21-01-97* п. 4.3	01.03.2014г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

и несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

государственный инспектор г. Каменска – Уральского,
Каменского городского округа по пожарному надзору
Федотовских Ольга Викторовна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

“ 14 ” июня 20 13 г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

“ 14 ” июля 20 13 г.